



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

ŚWK.ZZA.271.5.2022.F1

Katowice, dnia 26 lipca 2022r.

Zapytanie wraz z odpowiedzią

W postępowaniu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej

W związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wytyczne do zaprojektowania zostały określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca na etapie realizacji projektu powinien wykonać dobór niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź: Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wytyczne do zaprojektowania zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca na etapie realizacji projektu musi wykonać dobór niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

3. Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej opinii. Wykonanie takiej ekspertyzy należy do obowiązków Wykonawcy w ramach części projektowej realizacji inwestycji.

4. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

Zamawiający potwierdza, iż odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikro instalacji do OSD oraz pozytywnym przesłaniu ich przez Zamawiającego przez portal – przy udziale Wykonawcy.

5. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Na obiektach są zamontowane sprawne instalacje odgromowe, jednak ich modernizacja (dostawienie iglic, przesunięcie zwodów itd.) i odtworzenie oraz późniejsze pomiary należą do obowiązków Wykonawcy.

6. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Na obiekcie jest Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu. Do Wykonawcy należy wykonanie projektu oraz dokonanie uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż. Zatem projektant wraz z rzeczoznawcą ppoż. mają obowiązek określić właściwe miejsce montażu i rodzaj przeciwpożarowego wyłącznika względnie możliwość wykorzystania istniejącego wyłącznika.

7. Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź: Obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską.

8. Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odpowiedź: Minimalna moc modułu oraz jego parametry została określona w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wynosi on min. 450 Wp.

9. W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU i opisu przedmiotu zamówienia, minimalna moc instalacji winna wynosić 49,6 kWp, maksymalna 49,95 kWp.

10. Czy zaoferowana gwarancja w kryterium oceny ofert ma być gwarancją wykonawcy, czy producenta paneli i inwerterów?



**ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W
KATOWICACH**

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gwarancji producenta na panele i inwertery zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego tj 15 lat dla modułów i 10 lat dla inwerterów, W przypadku udzielenia dodatkowej gwarancji w kryterium oceny ofert to zamawiający dopuszcza zarówno gwarancję wykonawcy oraz producenta.

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy

Piotr Tiząski

Kierownik
Zespołu Administracji

Piotr Osysek



ecam | Elektroniczne Centrum
Aktywizacji Młodzieży



Zielona Linia
CENTRUM INFORMACYJNE SŁUŻBY ZASTĘPCZOŚCI