



**ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA  
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W  
KATOWICACH**

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: [slaska@ohp.pl](mailto:slaska@ohp.pl)

[www.ohp.pl](http://www.ohp.pl)

ŚWK.ZZA.271.5.2022.F.3

Katowice, dnia 3 sierpnia 2022r.

**Zapytania wraz z odpowiedzią (3)**

**W postępowaniu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkolenia i  
Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej**

W związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 15. W odpowiedziach udostępnionych przez Zamawiającego, wymaga on aby moduły posiadały ramę o grubości min. 40mm. Wymóg ten rażąco ogranicza konkurencyjność prowadzonego postępowania. Obecnym standardem na rynku są moduły o grubości ramy 30mm, które dzięki niższej wadze dużo mniej obciążają konstrukcję nośną dachu. Dodatkowo Zamawiający zgodził się na wykorzystanie modułów o odporności na śnieg na poziomie 5500Pa oraz na wiatr na poziomie 2500Pa. W przypadku gdy moduły o grubości ramy 30mm posiadają takie certyfikaty w ocenie Wykonawcy wymóg aby rama modułu miała grubość 40mm skonstruowany został w celu ograniczenia ilości Wykonawców biorących udział w postępowaniu do jednego, wcześniej wybranego. W przypadku gdy moduły o grubości ramy 30mm i 40mm posiadają te same certyfikaty i odporności proszę o wskazanie celowości wymogu grubości modułu na poziomie 40mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej grubości ramy 40 mm. Według rozeznania Zamawiającego co najmniej kilku producentów oferuje moduły z taką grubością ramy, zatem absolutnie nie zachodzi ograniczanie konkurencji w tym zakresie. Zamawiający informuje, iż nie wprowadzał jakiegokolwiek wymogu odnośnie wagi pojedynczego modułu.

Pyt. 16 Zapis w SWZ oraz PFU, mówiący o tym że Wykonawca winien mieć autoryzację producenta oferowanego modułu w ocenie Wykonawcy również stanowi zapis mający na celu ograniczenie konkurencyjności prowadzonego postępowania. W przypadku gdy na rynku jest ogromna liczba producentów modułów fotowoltaicznych powyższy zapis wyłącznie rażąco ogranicza konkurencyjność prowadzonego postępowania. Wcześniej wspomniani producenci każdorazowo jasno i klarownie przedstawiają w instrukcji montażu swoich produktów informacje dotyczące montażu owych produktów. Osoba która została przeszkolona do montażu i posiada niezbędne do tego celu uprawnienia, mowa tutaj o uprawnieniach wydanych



**ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA  
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W  
KATOWICACH**

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: [slaska@ohp.pl](mailto:slaska@ohp.pl)

[www.ohp.pl](http://www.ohp.pl)

przez UDT, potrafi również czytać dokumentację producenta i się do niej zastosować w celu zachowania gwarancji producenta modułów. Proszę zatem o rezygnację z tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podczas realizacji inwestycji oczekuje odpowiedniej jakości podczas montażu i serwisu urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Zamawiający podtrzymuje konieczność dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Autoryzacji producenta na montaż i serwis zaoferowanych modułów fotowoltaicznych.

Autoryzacji producenta na montaż i serwis zaoferowanych inwerterów fotowoltaicznych.

Wojewódzki Komendant  
Ochotniczych Hufców Pracy

Piotr Trząski

Kierownik  
Zespołu Administracji

Piotr Osysek



Elektroniczne Centrum  
Aktywizacji Młodzieży



Zielona Linia  
CENTRUM INFORMACYJNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA