



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

ŚWK.ZZA.271.7.2022.F2.14

Katowice, dnia 18 października 2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

W postępowaniu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej.

1. Działając na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. Wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone.

2. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Jamat S.C sp. z o.o. ul. Jodłowa 21 43-100 Bielsko Biala na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 PZP - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca w ofercie nie przedłożył karty katalogowej inwertera 12kW. Wezwany do uzupełnienia oferty wykonawca złożył kartę katalogową inwertera o mocy znamionowej 15 kW. Zamawiający w PFU wymagał złożenia karty katalogowej dla inwertera 12 kW zgodnie z zapisami PFU. Wykonawca zaoferował urządzenie inne niż w opisanie w dokumentach zamówienia.

3. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Pro-Eko Energy Sp. z o.o. ul. Kręta 45 42-500 Będzin na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia w powiązaniu z art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP - wykonawca nie złożył części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

Z informacji zawartych w karcie katalogowej dołączonej do oferty wynika, że europejski współczynnik sprawności oferowanego inwertera 12 kW wynosi 97,90% zamawiający wymagał europejskiego współczynnika sprawności na poziomie min. 98,00%.

Wykonawca nie dołączył do oferty przedmiotowych środków dowodowych autoryzacji producenta na montaż paneli i inwerterów. Wykonawca na wezwanie zamawiającego przełożył dokument, z którego wynika, że posiada autoryzację wyłącznie na produkty wyprodukowane przez Keno Sp z.o.o. w dokumencie nie są wskazane panele i inwertery wskazane w ofercie.

Kierownik
Zespołu Administracji

Piotr Osyszek



Elektroniczne Centrum
Aktywizacji Młodzieży



Zielona Linia
CENTRUM INFORMACYJNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10
tel. 32 209-08-63
e-mail: slaska@ohp.pl
www.ohp.pl

Karty katalogowe jako podmiotowy środek dowodowy podlegają uzupełnieniu wyłącznie w przypadku, gdy są niekompletne lub nie są dołączone do oferty (art. 107 ust 2 PZP).

4. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Lubie OZE sp. z o.o ul. Wesola 46 Radostków Kolonia 42-233 Mykanów na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 PZP - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z dołączonej do oferty karty katalogowej inwertera 30kW wynika, że „samo zużycie prądu” urządzenia wynosi do 3W. Zamawiający w programie funkcjonalno- użytkowym wymagał poboru prądu w nocy mniejszego niż 2W. Wykonawca w przesłanych wyjaśnieniach potwierdził, że „samo zużycie prądu” jest tożsame z poborem prądu w nocy. Zatem urządzenie nie spełnia wymagań określonych w PFU.

Karty katalogowe jako podmiotowy środek dowodowy podlegają uzupełnieniu wyłącznie w przypadku, gdy są niekompletne lub nie są dołączone do oferty (art. 107 ust 2 PZP) Zamawiający nie wzywał zatem do uzupełnienia oferty o kartę katalogową spełniającą wymogi zamawiającego.

5. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Lantar Sp z.o.o. ul. Wyzwolenia 30B 44-362 Rogów na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 PZP - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z nadesłanej w ramach uzupełnienia oferty karty katalogowej inwertera 30kW wynika, że pobór prądu w nocy urządzenia wynosi do 3W. Zamawiający w programie funkcjonalno- użytkowym wymagał poboru prądu w nocy mniejszego niż 2W. Zatem urządzenie nie spełnia wymagań określonych w PFU.

6. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Eltrix Robert Wielgus ul. Jaworskiego 5A 05-090 Raszyn na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c PZP - wykonawca nie złożył części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca nie złożył w ofercie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych - autoryzacji producenta lub dystrybutora uprawnionego przez producenta do nadawania autoryzacji na montaż i serwis oferowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów 12 kW i 30 kW. W ramach uzupełnienia oferty złożył jedynie ogólną kartę gwarancyjną firmy AISWEI, która nie zawierała informacji dotyczących autoryzacji dla Wykonawcy na montaż i serwis urządzeń.

7. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Eltech sp. z o.o. ul. Żelazna 6 47-100 Ruda Śląska na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. a PZP - wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania oraz na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c PZP - wykonawca nie złożył części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

Kierownik
Zespołu Administracji





ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10
tel. 32 209-08-63
e-mail: slaska@ohp.pl
www.ohp.pl

Wykonawca w ofercie złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, weryfikacja podpisu elektronicznego dokumentu dała wynik negatywny. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych - autoryzacji producenta lub dystrybutora uprawnionego przez producenta do nadawania autoryzacji na montaż i serwis oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów

Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie.

8. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A ul. Hagera 1 41-800 Zabrze na podstawie na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia oraz na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c PZP - wykonawca nie złożył części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

Z dołączonej do oferty karty katalogowej inwertera 30kW wynika, że „samo zużycie prądu urządzenia” wynosi do 3W. Zamawiający w programie funkcjonalno- użytkowym wymagał poboru prądu w nocy mniejszego niż 2W. Wykonawca w przesłanych wyjaśnieniach potwierdził, że samo zużycie prądu jest tożsame z poborem prądu w nocy. Zatem urządzenie nie spełnia wymagań określonych w PFU.

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych - autoryzacji producenta lub dystrybutora uprawnionego przez producenta do nadawania autoryzacji na montaż i serwis oferowanych inwerterów w dokumencie złożonym wraz z ofertą nie jest wskazany producent oferowanych inwerterów.

Wykonawca nie uzupełnił oferty w tym zakresie.

9. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy IT InterTech Paweł Jarzabek ul. Wodzisławska 146, 44-325 Mszana na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c PZP - wykonawca nie złożył części wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca nie dołączył do oferty przedmiotowych środków dowodowych: autoryzacji producenta na montaż i serwis paneli i inwerterów 12kW i 30kW. Wykonawca przedłożył dokument, z którego wynikało, że posiada autoryzację wyłącznie na produkty wyprodukowane przez Keno Sp z.o.o. w dokumencie nie są wskazane inwertery wskazane w ofercie.

Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie.

10. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust 1 pkt 1 ustawy PZP - wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert.

Kierownik
Zespołu Administracji





**ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W
KATOWICACH**

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10
tel. 32 209-08-63
e-mail: slaska@ohp.pl
www.ohp.pl

Termin składania ofert w postępowaniu upłynął w dniu 3 października 2022r. o godz. 11.00. Oferta wykonawcy wpłynęła na skrzynkę Epuap zamawiającego w dniu 3 października 2022r. o godz. 11.01 zatem po upływie terminu na składanie ofert. O dacie wpływu oferty decyduje data doręczenia zawarta w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP).

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy

Piotr Trząski

Kierownik
Zespołu Administracji

Piotr Osysek

Radca Prawny
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Tomasz Olszewski

